

第2回入札説明書等に関する質問回答書

< 入札説明書 >

No	頁 No.	大項目	中項目	小項目	細項目	質問事項	回答
1	5	第2	6	(6)	2)	改修工事期間の中で、大学の夏期休暇、冬期休暇等の間で連続3日の、電気、給水の全停止は可能でしょうか？もし可能であれば、仮設の設備の必要がなくなり、仮設用の資材を無駄にすることなく、工期も短縮が可能です。ご指示ください。	現段階では、連続3日くらいの全停止は不可能と考えます。全停止の期間については、実施段階での協議になります。長時間の全停止ができる場合であっても、仮設は必要となります。
2	14	第3	4			入札提案書類提出期限 (12月1日)までに、今回の質問に対する大学の回答 (11月18日までに公表)に対して入札参加者が再度質問し、大学から回答を頂く機会はあるのでしょうか。	今回は最終になります。