

資料2 各諸室に必要な装備一覧表（改訂版）

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱電・通信設備						空調			給排水・ガス			その他	備考	
			特殊条件	照度 lx	電話	イン ター ホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シン ク	ガス	施錠		
共通	共通	共通カンファレンス室		500														調光式残置灯	
		小カンファレンス室1		500															
		小カンファレンス室2		500															
		共通実験室	三相200V	600															
		共通機器室1	三相200V	600															
		共通機器室2	三相200V	600															
		共通機器室3	三相200V	600															
		実験室1	三相200V	600															
		実験室2	三相200V	600															
		実験室3	三相200V	600															
		実験室4	三相200V	600															
		実験室5	三相200V	600															
		実験室6	三相200V	600															
		P2実験室1	三相200V	600															
		P2実験室2	三相200V	600															
		P2実験室3	三相200V	600															
		P2実験室4	三相200V	600															
		暗室、解析室1	単相200V 三相200V	200															暗室用照明
		暗室、解析室2	三相200V	200															暗室用照明
		暗室、解析室3	三相200V	200															暗室用照明
低温室		600										空					低温室		
恒温恒湿室	三相200V	600										空					恒温恒湿室		

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱電・通信設備					空調			給排水・ガス			その他	備考	
			特殊条件	照度 lx	電話	インターホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シンク	ガス		施錠
胚形成部門	(客員)系統発生分野	客員教授室		500														
		客員実験室	三相200V	600														
		客員細胞培養室		600														
器官形成部門	神経発生	細胞培養室		600														
		分子生物学実験室		600														
		教授室		500														
		図書・資料室		600														
		細胞生物学実験室		600														
		試薬調整、洗浄、滅菌室		600														
	造血発生	細胞実験室	単相200V 三相200V	600														
		培養室前室		300														
		組織培養室	単相200V	600														
		顕微鏡室		600														
		教官室		500														
		教授室		500														
	臓器形成分野・共通	生化学実験室		600														
		洗浄室		600														
		試薬調整室		600														
		冷凍機室	単相200V	600														
		組織試料作製室	単相200V	600														
	臓器形成	教授室		500														
		情報処理室		500														
		胚操作室		600									空					恒温室
細胞培養室			600									空					恒温室	

