

第4 施設仕様

1. 共通仕様

(1) 設計水準

1) サイン計画

各室には室名表示を設置する。
室用途によっては在室表示をできるようにすること。
玄関エントランスに建物案内板を設置する。

2) リフレッシュ空間の計画

各階には、リフレッシュを図れるスペースを設ける。

3) 動線計画

施設用途を考慮して、入出館の管理が可能な施錠システムとすること。また、各室も原則として施錠可能とする。
各分野を考慮した動線は出来るだけわかりやすくする。また、各分野は出来るだけ1フロアーにまとめることが望ましい。
エントランス廻りは施設の導入部としてふさわしい計画とする。
各フロアーに空調用室外機置場を設置する。
設備配管、配線用の PS・DS・EPS を設置する。

4) 水廻り計画

各階に男女別の便所を設けること。
便所の床は乾式とする。(掃除口を適宜設けること)
車椅子使用者の利用を考慮した便所を設けること。

5) 外観計画

外観は熊本大学医学部キャンパス内の施設としてふさわしい計画とすること。
維持管理を考慮した外装計画とすること。

(2) 内部仕上

1) 共用部

床...ビニル床シート張り(溶接工法)

壁...複層塗材E(内)

天井...ロックウール化粧吸音板

2) 便所

床...ビニル床シート張り(溶接工法)

壁...化粧珪酸カルシウム板張り

天井...ロックウール化粧吸音板

3) 事務的執務室及びセミナー関係室

床...タイルカーペット張り

壁...複層塗材E(内)

天井...ロックウール化粧吸音板

4) 実験室等

床...耐薬品性ビニル床シート張り

壁...化粧珪酸カルシウム板張り

天井...化粧珪酸カルシウム板張り

