

備品計画表：工学部1号館																															
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備考			
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7h初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学					
1階																															
教官室（教官研究室）関係																															
工学部学部長室	A115	ブラインド																							○		新規				
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規			
理学部学部長室	A118	ブラインド																							○		新規				
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規			
自然研究科長室	A117	ブラインド																							○		新規				
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規			
応接室・打合室	A116	ミーティングテーブル	1	2.4×2.4×0.66																						○		現有			
		センターテーブル	1	1.5×0.8×0.5																						○		現有			
		ブラインド																								○		新規			
教官室（留学生担当）	A106	実験流し台（ステンレス）	1	1.2×0.35×0.8															井	○						○		新規	タ'ルトン NA-115N(1.2×0.75×0.8)		
		湯沸し器	1																井		○					○		新規			
		吊戸棚	2	1×0.4×0.8																						○		新規	タ'ルトン HS-103N(0.9×0.3×0.61)		
		ブラインド																								○		新規			
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規			
		テーブル	1	1.6×0.7×0.7																						○		現有			
		実験顕微鏡	1	0.46×0.32×0.38								○													2h/回		○		現有		
		顕微鏡	1	0.26×0.27×0.43					30w			○													2h/回		○		現有		
		インキュベーター	1	0.7×0.51×1.01	69			175w				○													24h		○		現有		
		キャビネット	1	0.88×0.4×1.85																							○		現有		
		水槽	2	0.6×0.28×0.35																							○		現有		
		コーヒーター	1	0.6×1.2×0.44																							○		現有		
		電子レンジ	1	0.44×0.26×0.22								○														0.2h/回		○		現有	
		冷蔵庫	1	0.44×0.47×0.9	24			81w				○														24h		○		現有	
		ファイルキャビネット	1	0.62×0.39×1.33																								○		現有	
		本棚	1	1.75×0.41×1.84																								○		現有	
		ロッカー	1	0.44×0.5×1.84																								○		現有	
		机	1	1.58×0.79×0.69																								○		現有	

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7A初 溶剤	室 7A'外 ? /h								事業者	大学			
1 階																													
	留学生プラザ	A105	机	1	1.59×0.69×0.69																					○	現有		
			ミニキッチン	1	1200タイプ														井	○							○	新規	電気コンロ付
			湯沸し器	1															井		○						○	新規	
			ブラインド																							○	新規		
会議室・事務室関係																													
理工自総務系・学術支援事務室	A114	両袖机	9	1.6×0.7×0.7																						○	現有		
		ミーティングテーブル	1	1.8×0.9×0.7																						○	現有		
		壁面収納庫	3	0.9×0.45×2.175																							○	現有	
		壁面収納庫	6	0.9×0.45×1.05																							○	現有	
		金庫	3	1.1×0.7×2																							○	現有	
		カウンター	6	1.8×0.55×0.98																							○	現有	
		FAX	1	0.55×0.7×1.1			120w				○																○	現有	
		端末	2	0.04×0.04×0.04			100w				○																○	現有	
		プリンター	2	0.8×0.5×0.5			900w				○																○	現有	
		天吊型テレビハンガー	2	20～25型																						○	新規		
		流し台	1	0.9×0.7×0.8															井	○							○	新規	
		ブラインド																									○	新規	
防災室	A101	ブラインド																								○	新規		
理工自教務系事務室	A102	両袖机	21	1.6×0.7×0.7																						○	現有		
		ミーティングルーム	1	3.2×1.8×0.7																						○	現有		
		壁面収納庫	15	0.9×0.45×2.175																						○	現有		
		壁面収納庫	15	0.9×0.45×1.05																						○	現有		
		金庫	3	1.1×0.7×1.3																						○	現有		
		金庫	2	1.1×0.7×1.3																						○	現有		
		カウンター	2	1.8×0.55×0.98																						○	現有		
		FAX	1	0.55×0.7×1.1			120w				○															○	現有		
		天吊型テレビハンガー	2	20～25型																					○	新規			
		プリンター	5	0.8×0.5×0.5			4000w				○															○	現有		
ブラインド																								○	新規				

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 74初 溶剤	室 外 ? /h								事業者	大学				
1 階																														
	施設部長室	A120	天吊型テレビハンガー	1	20～25型																				○		新規			
			ブラインド																						○		新規			
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
	施設部事務室	A119	天吊型テレビハンガー	2	20～25型																					○		新規		
			ブラインド																						○		新規			
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規		
	打合室	A121	ブラインド																						○		新規			
	入札室	A109	ブラインド																						○		新規			
	印刷室・図面保管庫	A111	ブラインド																						○		新規			
	湯沸し室・ロッカー室	A110	ブラインド																							○		新規		
			流し台	1	1.2×0.6×0.8															井	○					○		新規		
			ガス台	1	0.6×0.6×0.8																	○				○		新規		
	湯沸室	A112	流し台	1	1.6×0.7×0.8															井	○	○					○		新規	
			冷蔵庫	1	0.714×0.752×1.647			400W				○															○		現有	
			みずや	2	1.2×0.5×1.8																						○		現有	
			ワゴン	2	0.604×0.445×0.95																						○		現有	
			食器乾燥機	1	0.545×0.429×0.406			320W				○															○		現有	
			電気保温ポット	2	0.224×0.306×0.248			1000W				○															○		現有	
			ガスレンジ	1	0.56×0.4×0.2																	○					○		現有	
			テーブル	2	1.8×0.75×0.7																						○		現有	
			ブラインド																							○		新規		
共用スペース																														
	電気室																													
	ポンプ室																													
	印刷室	A113	印刷機	2	1.2×0.8×1.1			2400W				○															○		現有	
			ソーター	1	1.9×0.8×1.8																						○		現有	
			複写機	1	1.5×0.7×1.2			1500W				○															○		現有	
			シュレッダー	1	0.75×1.2×1			720W				○															○		現有	
			パウチ	1	0.56×0.4×0.2			760W				○															○		現有	

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7A初 溶剤	室 7A'外 ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学			
1階																													
			裁断機	1	0.7×0.7×0.5			600W				○														○	現 有		
			作業台	3	1.8×0.75×0.7																						○	現 有	
			軽量棚	1	2.75×0.085×2.1																						○	現 有	
			ブラインド																							○	新 規		
	玄関ホール																												
	男子WC																												
	女子WC																												
	男子更衣室	A107	ブラインド																							○	新 規		
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○	新 規		
	女子更衣室	A103	ブラインド																							○	新 規		
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○	新 規		
	男子休養室	A108	ブラインド																							○	新 規		
	女子休養室	A104	ブラインド																							○	新 規		
	廊下																												
	階段室																												
	EPS																												

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学				
2階																														
教官室（教官研究室）関係																														
	教官室A	A218	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○						○		新規		
			ブラインド																							○		新規		
	教官室B	A219	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○						○		新規		
			ブラインド																							○		新規		
会議室・事務室関係																														
情報処理課事務室	A211	机	14	1.4×0.7×0.7																							○	現有		
		テーブル	2	0.9×1.79×0.705																							○	現有		
		テーブル	1	1.4×0.59×0.44																							○	現有		
		引き違い書庫	1	3.7×0.86×2.26																							○	現有		
		書庫	5	0.9×0.45×2.55																							○	現有		
		書庫	4	0.9×0.45×2.15																							○	現有		
		製氷機	1	0.395×0.48×0.8															井	○							○	現有		
		冷蔵庫	1	0.6×0.62×1.75																							○	現有		
		みずや	1	0.9×0.45×1.78																							○	現有		
		みずや	1	0.755×0.4×1.78																							○	現有		
		FAX	1	0.7×0.6×0.45																							○	現有		
		液晶ディスプレイ	13	0.08×0.39×0.189	5		1300w					○																○	現有	
		FMV-C600	13	0.08×0.326×0.305	7		6500w					○																○	現有	
		XL-6700（プリンター）	1	0.694×0.608×1.374	42		1200w					○																○	現有	
		XL-C7300（プリンター）	1	0.632×0.682×0.493	79		1050w					○																○	現有	
		流し台	1	1.2×0.7×0.8																井	○						○	新規		
		ガス台	1	0.6×0.7×0.63																		○					○	新規		
		ブラインド																									○	新規		
倉庫	A201	裁断機	1	0.61×0.63×1.25				600w				○															○	現有		
		製本機	1	1.1×0.56×0.95				875w				○						150℃～ 180℃								○	現有			
		シュレッダー	1	0.6×0.5×0.84				570w				○														○	現有			
		バースター	1	0.68×0.9×1																						○	現有			
		耐火金庫	1	1.33×0.81×1.8	700																						○	現有		

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%加 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
2階																														
			ロッカー	1	1.8×0.5×1.8																					○	現有			
			ロッカー	1	1.35×0.5×1.8																						○	現有		
			ロッカー	1	0.9×0.5×1.8																						○	現有		
			ロッカー	1	0.6×0.5×1.8																						○	現有		
			ブラインド																						○		新規			
			19インチ (40U) ラック	1	0.6×0.9×2	360																					○	現有		
			(内訳)																											
			Smart-UPS3000RMJ-3U	1				3300w						○				2700										○	現有	
			PRIMERGY P200	2				1000w				○						1300										○	現有	
			PRIMERGY P200	3				900w				○						1100										○	現有	
			PRIMERGY RX200	1				370w				○						1332										○	現有	
			フラットディスプレイ	1				40w				○																○	現有	
			Smart-UPS700	1				1000w				○						600										○	現有	
			PRIMERGY RX200	1				370w				○						1332										○	現有	
			19インチ (40U) ラック	1	0.6×0.9×2	410																						○	現有	
			(内訳)																											
			Smart-UPS3000RMJ-3U	1				3300w						○				2700										○	現有	
			PRIMERGY P250	4				1500w				○						1350										○	現有	
			PRIMERGY P200	1				500w				○						1300										○	現有	
			PRIMERGY P200	1				300w				○						1100										○	現有	
			Smart-UPS1400RMJ-2U	1				1600w				○						870										○	現有	
			PRIMERGY L200	2				400w				○						720										○	現有	
			PRIMERGY P200	1				300w				○						1100										○	現有	
			フラットディスプレイ	1				40w				○																○	現有	
			19インチ (40U) ラック	1	0.6×0.9×2	376																						○	現有	
			(内訳)																											
			Smart-UPS3000RMJ-3U	1				3300w						○				2700										○	現有	
			PRIMERGY P200	5				1500w				○						1100										○	現有	
			PRIMERGY P250	1				575w				○						1550										○	現有	

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
2階																														
電子計算機室	A202	フラットディスプレイ	1					40w				○														○	現有			
		SH4124ハブ	2					100w				○						180								○	現有			
		SH1816ハブ	2					80w				○						144												
		SH1512ハブ	1					8w				○						29								○	現有			
		19インチ (40U) ラック	1	0.6×0.9×2	376																						○	現有		
		(内訳)																												
		Smart-UPS1400RMJ-2U	1					1600w						○				870									○	現有		
		PRIMEPOWER200	1					610w					○					2196									○	現有		
		UltraViewPRO	1					60w					○														○	現有		
		Smart-UPS3000RMJ-3U						3300w						○				2700									○	現有		
		PRIMEPOWER400	1					1200w					○					4320									○	現有		
		ETERNUS GR710	1					350w					○					1260									○	現有		
		DTLオートローダ	1					120w					○														○	現有		
		モニタ	1					90w					○														○	現有		
		19インチ (40U) ラック	1	0.6×0.9×2	380																						○	現有		
		(内訳)																												
		Smart-UPS1500RMJ-2U	1					1600w							○			870										○	現有	
		PRIMERGY P250	3					1200w					○					1350										○	現有	
		フラットディスプレイ	1					40w					○															○	現有	
		Smart-UPS1500RMJ-2U	1					1600w							○			870										○	現有	
		PoLiantDL360	2					700w					○															○	現有	
		Smart-UPS1500RMJ-2U	1					1600w					○					870										○	現有	
		ProLiantML370	1					500w					○															○	現有	
		DATオートローダ	1					50w					○															○	現有	
		Equalizer E250i	1					100w					○															○	現有	
		VSP3710	1	0.68×0.76×1.046	115			800w					○															○	現有	
		机	1	1×0.7×0.7																								○	現有	
		PRIMERGY ES210	1	0.21×0.473×0.427	21			220w					○					792										○	現有	
		PRIMERGY ES200	1	0.21×0.473×0.427	21			170w					○					612										○	現有	

備品計画表：工学部1号館																															
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考			
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学					
2階																															
			ディスプレイ	1		10		75w				○														○	現有				
			机	1	1×0.7×0.7																						○	現有			
			PRIMERGY ES200	1	0.21×0.473×0.427	21	170w				○							612										○	現有		
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25	250w				○							240										○	現有		
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25	250w				○							240										○	現有		
			ディスプレイ	3		10	750w				○																	○	現有		
			ラック	1	0.114×0.81×1.66	50																						○	現有		
			PRIMERGY ES280	1	0.219×0.549×0.456	25	250w				○							900											○	現有	
			PRIMERGY ES280	1	0.219×0.549×0.456	25	250w				○							900											○	現有	
			PRIMERGY C150	1	0.174×0.615×0.449	32	340w				○							1224											○	現有	
			PRIMERGY F200	1	0.21×0.473×0.427	38	450w				○							1620											○	現有	
			ディスプレイ	4		10	1200w				○																		○	現有	
			ラック	1	0.114×0.81×1.66	50																							○	現有	
			GRANPOWER M180	1	0.19×0.454×0.399	17	170w				○							150											○	現有	
			FMV-5500ML4	1	0.179×0.344×0.36	9	75w				○																		○	現有	
			GRANPOWER7000 M50	1	0.425×0.415×0.1	14	320w				○																		○	現有	
			ディスプレイ	3		10	750w				○																		○	現有	
			ラック	1	0.114×0.81×1.66	50																							○	現有	
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25	250w				○							240											○	現有	
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25	250w				○							240											○	現有	
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25	250w				○							240											○	現有	
			ディスプレイ	3		10	750w				○																		○	現有	
			ラック	1	0.114×0.81×1.66	50																							○	現有	
			FMV-5200T5	1	0.21×0.44×0.42	13	200w				○							170											○	現有	
			FMV-6266T7	1	0.21×0.44×0.42	14	250w				○							213											○	現有	
			ディスプレイ	2		10	300w				○																		○	現有	
			ラック	1	1.91×0.86×1.5	70																							○	現有	
			FMV-6300T7A	1	0.21×0.44×0.42	15	385w				○							311											○	現有	
			GP7000S Model25	1	0.21×0.44×0.42	53	580w				○																		○	現有	

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%加 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
2階																														
			NSSUN UL/250	1	0.21×0.44×0.42	53		580+W				○														○	現有			
			PRIMERGY ES320	1	0.21×0.44×0.42	32		340W				○						1224									○	現有		
			ディスプレイ	2		15		400W				○																○	現有	
			ディスプレイ	2		10		300W				○																	現	
			ラック	1	1.91×0.86×1.5	70																					○	現有		
			S7/7000U 45	1	0.21×0.44×0.42	94		580+W				○																○	現有	
			S7/7000U 45	1	0.21×0.44×0.42	94		580+W				○																○	現有	
			Data General CL100	1	0.21×0.44×0.42	30		300W				○																○	現有	
			ディスプレイ	2		15		400W				○																○	現有	
			F5 BIG-IP-HAS+	1	0.21×0.44×0.42	13		750W				○																○	現有	
			19インチ (40U) ラック	1	0.6×0.9×2	360																						○	現有	
			(内訳)																											
			Smart-UPS1500RMJ-2U	2				1600W						○					870									○	現有	
			フラットディスプレイ	1				40W				○																○	現有	
			PRIMERGY RX200	3				1200W				○							1332									○	現有	
			PRIMERGY RX100	4				800W				○							731									○	現有	
			机	1	0.8×0.7×0.7																							○	現有	
			FMR-60HE3	1		15		300W				○																○	現有	
			ディスプレイ	1		10		70W				○																○	現有	
			机	1	0.8×0.7×0.7																							○	現有	
			LR550	1		24		540W				○							464											
			F9176AD1	1	0.3×0.5×0.44	15																						○	現有	
			ブラインド																								○	新規		
			液晶ディスプレイ	5	0.08×0.39×0.189	5		1000W				○														○	現有			
			FMV-C600	5	0.08×0.326×0.305	7		2500W				○														○	現有			
			XL-6700	1	0.694×0.608×1.374	42		1200W				○														○	現有			
			テーブル	2	0.9×1.79×0.705																					○	現有			
			コピー機	1	0.9×0.7×1.1			800W				○															○	現有		
			机	1	1×0.7×0.7																						○	現有		

備品計画表：工学部1号館																																
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・ 現有	備考				
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学						
2階																																
	オペレーター室	A203	PRIMERGY ES200	1	0.21×0.473×0.427	21		170w				○						612									○	現有				
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25		250w				○						240										○	現有			
			ディスプレイ	2		10		300w				○																	○	現有		
			机	1	1×0.7×0.7																							○	現有			
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25		250w				○						240											○	現有		
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25		250w				○						240											○	現有		
			GRANPOWER5000 M280	1	0.21×0.473×0.427	25		250w				○						240											○	現有		
			ディスプレイ	3		10		750w				○																	○	現有		
			ブラインド																								○	新規				
	研究協力課事務室A	A206	移動書庫	2	1.935×3.66×2.22	5600																						○	新規			
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○								○	新規		
			天吊型テレビハンガー	1	28型																							○	新規			
			ブラインド																									○	新規			
			事務机	1	1.5×0.9×0.7																								○	現有		
			事務机	4	1.4×0.7×0.7																								○	現有		
			事務机	8	1.2×0.7×0.7																								○	現有		
			ミーティングテーブル	1	1.2×0.6×0.45																								○	現有		
			プリンター台	1	0.53×0.46×0.64																								○	現有		
			カラープリンター台	1	1.1×0.7×0.7																								○	現有		
			コピー機	1	0.66×0.65×1.15			800w				○																		○	現有	
			流し台	1	1.2×0.67×0.83															井	○	○							○	新規		
			パーティション	3																									○	新規		
			ミーティングテーブル	1	2.2×1.4×0.7																								○	現有		
			食器棚	1	0.9×0.44×1.8																								○	現有		
			移動書庫	1	1.935×3.66×2.22	5600																						○	新規			
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○								○	新規		
			天吊型テレビハンガー	1	28型																								○	新規		
			流し台	1	1.2×0.67×0.83															井	○	○							○	新規		
			ブラインド																										○	新規		

備品計画表：工学部1号館																															
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・ 現有	備考			
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学					
2階																															
	研究協力課事務室B	A217	事務机	1	1.5×0.9×0.7																					○	現有				
			事務机	2	1.4×0.7×0.7																						○	現有			
			事務机	6	1.2×0.7×0.7																							○	現有		
			応接テーブル	1	1.2×0.6×0.45																							○	現有		
			プリンター台	1	1.1×0.7×0.7																							○	現有		
			コピー機	1	0.66×0.65×1.15			800w					○																○	現有	
			プリンター台	1	1.1×0.7×0.7																							○	現有		
			食器棚	1	0.9×0.44×1.8																								○	現有	
	共用会議室A	A210	会議テーブル	40	2×0.45×0.7																							○	現有		
			液晶プロジェクター	1	0.334×0.323×0.139			390w					○																○	現有	
			電動スクリーン	1	2.438×1.792			○																				○	新規	内田洋行 UPE120 2,483×1,729)、スクリーンボックス共	
			ブラインド																								○	新規			
			電動暗幕カーテン					○																				○	新規		
	共用会議室B	A222	会議テーブル	11	0.2×0.45×0.7																							○	現有		
			白板	1	3.6×0.9																							○	新規		
			ブラインド																									○	新規		
	共用会議室C	A208	会議テーブル	10	2×0.45×0.7																							○	現有		
			白板	1	3.6×0.9																							○	新規		
			ブラインド																									○	新規		
	共用会議室D	A207	会議テーブル	1	1.8×3.2	1																						○	現有		
			壁面収納庫	5	0.9×0.45×2.175																							○	現有		
			ブラインド																									○	新規		
	会議準備室	A209	スタンダードテーブル	3	1.8×0.7×0.7																							○	現有		
			壁面収納	5	0.9×0.45×2.175																							○	現有		
			作業台	2	1.8×1.2×0.7																							○	現有		
			パソコン	2	0.4×0.4×0.4			200w					○															○	現有		
			ブラインド																									○	新規		
共用スペース																															
			移動棚	5	4.7×0.89																						○	現有			

備品計画表：工学部1号館

区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7% 溶剤	室 フード タクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学		
2階																												
	理・工・自倉庫A	A204	移動棚	6	4.7×0.59																				○	現有		
			ブラインド																						○	新規		
	理・工・自倉庫B	A205	書架	30	0.9×0.4																				○	現有		
			ブラインド																						○	新規		
	理・工・自倉庫C	A216	書架	30	0.9×0.4																				○	現有		
			金庫	12																				○	現有			
			ブラインド																					○	新規			
	倉庫	A212	移動書庫	1	3.374×3.815×2.3																				○	現有		
			ブラインド																					○	新規			
	喫煙室	A213																										
	男子WC																											
	男子WC																											
	女子WC																											
	女子WC																											
	男子更衣室	A220	ブラインド																						○	新規		
			洗面化粧台	1	600タイプ													井	○					○	新規			
	男子休養室	A221	ブラインド																						○	新規		
	女子更衣室	A215	ブラインド																						○	新規		
			洗面化粧台	1	600タイプ													井	○					○	新規			
	女子休養室	A214	ブラインド																						○	新規		
	廊下・ホール																											
	階段室																											
	E P S																											

備品計画表：工学部1号館																																		
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h/回 (～)	調達者		新規・現有	備考						
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学								
3階																																		
教官室（教官研究室）関係																																		
教官研究室	A317	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規						
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A318	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A319	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A320	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A321	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A324	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A325	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
教官研究室	A326	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
非常勤講師室	A322	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
非常勤講師室	A323	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規					
		ブラインド																								○		新規						
院生等研究室																																		
研究室(1)	A304	冷蔵庫	2					600W					○														○		現有					
		ポット	2					1600W					○														○		現有					
		レンジ	2					1600W					○														○		現有					
		プリンター	2					1800W					○														○		現有					
		パソコン	16					4800W					○														○		現有					
		机	16																								○		新規					
		本棚	8			900																					○		新規					

備品計画表：工学部1号館																																
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考				
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学						
3階																																
	研究室(2)	A305	ブラインド																							○		新規				
			冷蔵庫	3					900W					○														○	現有			
			ポット	3					2400W					○														○	現有			
			レンジ	3					2400W					○														○	現有			
			プリンター	3					2700W					○														○	現有			
			パソコン	24					7200W					○														○	現有			
			机	24																							○	新規				
			本棚	12			900																					○	新規			
			ブラインド																								○		新規			
	研究室(3)	A306	冷蔵庫	2					600W					○															○	現有		
			ポット	2					1600W					○														○	現有			
			レンジ	2					1600W					○														○	現有			
			プリンター	2					1800W					○														○	現有			
			パソコン	16					4800W					○														○	現有			
			机	16																							○	新規				
			本棚	8			900																				○	新規				
			ブラインド																							○		新規				
	研究室(4)	A307	冷蔵庫	2					600W					○															○	現有		
			ポット	2					1600W					○														○	現有			
			レンジ	2					1600W					○														○	現有			
			プリンター	2					1800W					○														○	現有			
			パソコン	16					4800W					○														○	現有			
			机	16																							○	新規				
			本棚	8			1600																				○	新規				
			ブラインド																							○		新規				
	研究室(5)	A308	冷蔵庫	3					900W					○															○	現有		
			ポット	3					2400W					○														○	現有			
			レンジ	3					2400W					○														○	現有			
			プリンター	3					2700W					○														○	現有			

備品計画表：工学部1号館

区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
3階																														
			パソコン	24				7200w				○														○	現有			
			机	24								○															○	新規		
			本棚	12			900																				○	新規		
			ブラインド																							○	新規			
	研究室(6)	A309	冷蔵庫	2					600w				○															○	現有	
			ポット	2					1600w				○															○	現有	
			レンジ	2					1600w				○															○	現有	
			プリンター	2					1800w				○															○	現有	
			パソコン	16					4800w				○															○	現有	
			机	16																							○	新規		
			本棚	8			900																				○	新規		
			ブラインド																							○	新規			
	研究室(7)	A310	冷蔵庫	1					300w				○															○	現有	
			ポット	1					800w				○															○	現有	
			レンジ	1					800w				○															○	現有	
			プリンター	1					900w				○															○	現有	
			パソコン	8					2400w				○															○	現有	
			机	8																							○	新規		
			本棚	4			900																				○	新規		
			ブラインド																							○	新規			
	研究室(8)	A311	冷蔵庫	1					300w				○															○	現有	
			ポット	1					800w				○															○	現有	
			レンジ	1					800w				○															○	現有	
			プリンター	1					900w				○															○	現有	
			パソコン	8					2400w				○															○	現有	
			机	8																							○	新規		
			本棚	4			900																				○	新規		
			ブラインド																							○	新規			
				冷蔵庫	2				600w				○														○	現有		

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学			
3階																													
	研究室(9)	A327	ポット	2				1600w				○														○	現有		
			レンジ	2				1600w				○														○	現有		
			プリンター	2				1800w				○														○	現有		
			パソコン	16				4800w				○														○	現有		
			机	16																						○	新規		
			本棚	8		900																				○	新規		
			ブラインド																						○	新規			
	研究室(10)	A328	冷蔵庫	4				1200w				○															○	現有	
			ポット	4				3200w				○														○	現有		
			レンジ	4				3200w				○														○	現有		
			プリンター	4				3600w				○														○	現有		
			パソコン	32				9600w				○														○	現有		
			机	32																						○	新規		
			棚	16		900																				○	新規		
	ブラインド																						○	新規					
講義室・セミナー室・ゼミ室等																													
	実習・演習室（アトリエ）	A312	電動スクリーン	1	3.048×2.286																					○	新規	スクリーンボックスは事業者設置	
			遮光ブラインド																						○	新規			
			プロジェクター用吊り材	1	0.3×0.3×0.3																				○	新規			
会議室・事務室関係																													
	会議室	A302	吊り下げ式スクリーン	2																						○	新規	スクリーンボックスは事業者設置	
			遮光ブラインド																						○	新規			
			会議用長机	20	1.5×0.6×0.7																				○	新規			
			液晶プロジェクター	2	0.5×0.5×0.2			500w				○												8h/回		○	新規		
			ホワイトボード	1	2.1×0.9																				○	新規			
			ホワイトボード	2	1.8×1.8																				○	新規			
	図書室	A303	移動式書庫																							○	現有		
			ブラインド																						○	新規			
			流し台	1	1.8×0.6×0.8														井	○					○	新規			

備品計画表：工学部1号館

区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室フ-ド ダ-ド ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
3階																														
	事務室	A314	吊り戸棚	1	1.8×0.5×0.9																			○		新規				
			ブラインド																						○		新規			
			湯沸し器	1															井			○			○		新規			
			事務机	1	1.05×0.75×0.7																					○		現有		
			事務机	2	1.2×0.7×0.7																					○		現有		
			テーブル	1	1.8×0.45×1																					○		現有		
			テーブル	1	1.8×0.75×0.7																					○		現有		
			メールボックス	1	1.8×0.4×1.8																					○		現有		
			パソコン（含ラック）	3	0.7×0.7×1.4			1200w				○													24h		○		現有	
			ロッカー	1	0.9×0.45×1.8																						○		現有	
			書棚	1	1.8×0.4×1.8	200																					○		現有	
			書類ケース	1	0.9×0.4×0.9																						○		現有	
			書類ケース	1	0.75×0.45×0.9																						○		現有	
			FAX	1	0.85×0.6×1.05			100w				○															○		現有	
			シュレッダー	1	0.66×0.26×0.72			340w				○															○		現有	
			電子レンジ	1				800w				○															○		現有	
			トースター	1				900w				○															○		現有	
			冷蔵庫	1				100w				○															○		現有	
			ポット	1				900w				○															○		現有	
			食器乾燥機	1				300w				○															○		現有	
			食器棚	1	0.6×0.4×1.8																						○		現有	
			ホワイトボード	2	1.8×0.9×0.1																					○		新規		
	サーバー室	A301	PCサーバー式	1	0.6×0.6				800w				○											24h		○	現有			
			PCサーバー式	1	0.6×0.6				800w				○											24h		○	現有			
			PCサーバー式	1	0.6×0.6				800w				○											24h		○	現有			
			PCサーバー式	1	0.6×0.6				800w				○											24h		○	現有			
			ラック	1	1.2×0.6																					○	新規			
			ラック	1	0.9×0.6																					○	新規			
			ラック	1	0.9×0.6																					○	新規			

備品計画表：工学部1号館																															
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h/回 (～)	調達者		新規・現有	備考			
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ? /h								事業者	大学					
3階																															
			棚	3		300																				○	新規				
			棚	3		600																				○	新規				
			ブラインド																						○		新規				
	資料室	A313	棚	4	2×0.4×2	1,100																					○	新規			
			図面保管庫	1	2×0.9×1	200																					○	現有			
			ブラインド																							○		新規			
	共用スペース																														
	印刷室	A315	コピー機	1	1.2×0.9			1500w					○												24h		○	現有			
			コピー機	1	1.2×0.9			1500w					○												24h		○	現有			
			印刷機	1	1.2×0.9			500w					○												24h		○	現有			
			電動パンチ	1	0.4×0.4			250w					○												24h		○	現有			
			裁断機	1	0.7×0.7			200w					○												24h		○	現有			
			製本機	1	1.1×0.4			900w					○												24h		○	現有			
			ラック	1	1.8×0.3×1.8																						○	新規			
			棚	1	0.9×0.5×1.8																						○	新規			
			机	1	2.2×0.5×0.9																						○	新規			
			机	1	1.8×0.8×0.75																						○	新規			
			机	1	0.9×0.6×0.75																						○	新規			
			ブラインド																							○		新規			
	喫煙室	A316																													
	便所																														
	リフレッシュホール		掲示板	2	2.5×1.5																					○		新規			
			ミニキッチン	2	1200タイプ															井	○					○		新規	電気コンロ付		
			ブラインド																						○		新規				
	E P S																														
	廊下																														
階段室			掲示板	1	5.6×1.6																				○		新規				

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7% 初溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学			
4階																													
教官室（教官研究室）関係																													
	教官研究室	A415	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A416	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A417	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A418	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A419	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A422	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A423	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A424	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A425	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	教官研究室	A426	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	非常勤講師室	A420	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
	非常勤講師室	A421	洗面化粧台	1	600タイプ														井	○					○		新規		
			ブラインド																						○		新規		
院生等研究室																													
			冷蔵庫	3				900w				○													○		現有		
			ポット	3				2400w				○													○		現有		
			レンジ	3				2400w				○														○		現有	

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学			
4階																													
	研究室(1)	A404	プリンター	3				2700W				○														○	現有		
			パソコン	24				7200W				○															○	現有	
			机	24																							○	新規	
			本棚	12		900																					○	新規	
			ブラインド																							○	新規		
	研究室(2)	A405	冷蔵庫	2				600W				○															○	現有	
			ポット	2				1600W				○															○	現有	
			レンジ	2				1600W				○															○	現有	
			プリンター	2				1800W				○															○	現有	
			パソコン	16				4800W				○															○	現有	
			机	16																							○	新規	
			本棚	8		900																					○	新規	
			ブラインド																						○	新規			
	研究室(3)	A406	冷蔵庫	2				600W				○															○	現有	
			ポット	2				1600W				○															○	現有	
			レンジ	2				1600W				○															○	現有	
			プリンター	2				1800W				○															○	現有	
			パソコン	16				4800W				○															○	現有	
			机	16																							○	新規	
			本棚	8		900																					○	新規	
			ブラインド																						○	新規			
	研究室(4)	A407	冷蔵庫	3				900W				○															○	現有	
			ポット	3				2400W				○															○	現有	
			レンジ	3				2400W				○															○	現有	
			プリンター	3				2700W				○															○	現有	
			パソコン	24				7200W				○															○	現有	
			机	24																							○	新規	
			本棚	12		900																					○	新規	
			ブラインド																						○	新規			

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学			
4階																													
	研究室(5)	A408	冷蔵庫	2				600w				○														○	現有		
			ポット	2				1600w				○														○	現有		
			レンジ	2				1600w				○														○	現有		
			プリンター	2				1800w				○														○	現有		
			パソコン	16				4800w				○														○	現有		
			机	16																						○	新規		
			本棚	8		900																				○	新規		
			ブラインド																					○		新規			
	研究室(6)	A409	冷蔵庫	2				600w				○															○	現有	
			ポット	2				1600w				○														○	現有		
			レンジ	2				1600w				○														○	現有		
			プリンター	2				1800w				○														○	現有		
			パソコン	16				4800w				○														○	現有		
			机	16																						○	新規		
			本棚	8		900																				○	新規		
			ブラインド																					○		新規			
	研究室(7)	A410	冷蔵庫	1				300w				○															○	現有	
			ポット	1				800w				○														○	現有		
			レンジ	1				800w				○														○	現有		
			プリンター	1				900w				○														○	現有		
			パソコン	8				2400w				○														○	現有		
			机	8																						○	新規		
			本棚	4		900																				○	新規		
			ブラインド																					○		新規			
	研究室(8)	A411	冷蔵庫	2				600w				○															○	現有	
			ポット	2				1600w				○														○	現有		
			レンジ	2				1600w				○														○	現有		
			プリンター	2				1800w				○														○	現有		
			パソコン	16				4800w				○														○	現有		

備品計画表：工学部1号館																															
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続				停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器	熱酸 7%初 溶剤		室 フード ダクト ? /h	事業者								大学					
4階																															
			机	16																							○	新規			
			本棚	8		900																						○	新規		
			ブラインド																								○		新規		
	研究室(9)	A412	冷蔵庫	2				600w					○																○	現有	
			ポット	2				1600w					○																○	現有	
			レンジ	2				1600w					○																○	現有	
			プリンター	2				1800w					○																○	現有	
			パソコン	16				4800w					○																○	現有	
			机	16																								○	新規		
			本棚	8		900																						○	新規		
			ブラインド																								○		新規		
	研究室(10)	A413	冷蔵庫	1				300w					○																○	現有	
			ポット	1				800w					○																○	現有	
			レンジ	1				800w					○																○	現有	
			プリンター	1				900w					○																○	現有	
			パソコン	8				2400w					○																○	現有	
			机	8																								○	新規		
			本棚	4		900																						○	新規		
			ブラインド																								○		新規		
	研究室(11)	A427	冷蔵庫	4				1200w					○																○	現有	
			ポット	4				3200w					○																○	現有	
			レンジ	4				3200w					○																○	現有	
			プリンター	4				3600w					○																○	現有	
			パソコン	32				9600w					○																○	現有	
			机	32																								○	新規		
			棚	16		900																						○	新規		
			ブラインド																								○		新規		
			冷蔵庫	1				300w					○																○	現有	
			ポット	1				800w					○																○	現有	

備品計画表：工学部 1 号館																													
区分	室 名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W _m ×D _m ×H _m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間(帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備 考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学			
4 階																													
	研究室(12)	A428	レンジ	1				800w				○														○	現 有		
			プリンター	1				900w				○														○	現 有		
			パソコン	8				2400w				○														○	現 有		
			机	8																						○	新 規		
			本棚	4		900																				○	新 規		
			ブラインド																						○	新 規			
	研究室(13)	A429	冷蔵庫	2				600w				○															○	現 有	
			ポット	2				1600w				○															○	現 有	
			レンジ	2				1600w				○															○	現 有	
			プリンター	2				1800w				○															○	現 有	
			パソコン	16				4800w				○															○	現 有	
			机	16																						○	新 規		
			本棚	8		900																				○	新 規		
			ブラインド																						○	新 規			
講義室・セミナー室・ゼミ室等																													
	実習・演習室	A401	電動スクリーン	1	3.048×2.591			100w				○														○	新 規	スクリーンボックスは事業者設置	
			洗面化粧台	1	600タイプ														井	○						○	新 規		
			プロジェクター吊り材	1	0.5×0.5×0.3																					○	新 規		
			遮光ブラインド																						○	新 規			
			テレビ	1	0.6×0.5×0.7			500w				○														○	新 規		
			机	3	4.5×0.9×0.7																					○	新 規		
			作業台	17	1.8×0.9×0.7																					○	新 規		
実験室																													
	実験室(1)	A402	電動スクリーン	1	2.032×1.529			100w				○														○	新 規	スクリーンボックスは事業者設置	
			ブラインド																						○	新 規			
			パソコン	7				2100w				○														○	現 有		
			スキャナー	1				100w				○														○	現 有		
			レーザープリンタ	1				800w				○														○	現 有		
			大型プリンタ	1				1500w				○														○	現 有		

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・ 現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コン セント	実験 盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 7ド タ 外 ? /h								事業 者	大学			
4階																													
			サーバー	2				1000w				○														○	現 有		
			棚	2	4×0.4×2																					○	現 有		
	実験室(2)	A403	電動スクリーン	1	2.032×1.529			100w				○														○	新 規	スクリーンボックスは事業者設置	
			ブラインド																						○	新 規			
			パソコン	7				2100w				○														○	現 有		
			スキャナー	1				100w				○														○	現 有		
			レーザープリンタ	1				800w				○														○	現 有		
			大型プリンタ	1				1500w				○														○	現 有		
			サーバー	2				1000w				○														○	現 有		
			棚	2	4×0.4×2																					○	現 有		
共用スペース																													
喫煙室	A414																												
便所																													
リフレッシュホール		掲示板	2	2.5×0.05×1.5																					○	新 規			
		ミニキッチン	2	1200タイプ														井	○						○	新 規	電気コンロ付		
		ブラインド																							○	新 規			
E P S																													
廊下																													
階段室		掲示板	1	5.6×1.6																					○	新 規			

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h/回 (～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学				
5階																														
教官室（教官研究室）関係																														
教官研究室	A503	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A506	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A514	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A515	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A516	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A517	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A519	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A520	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
教官研究室	A521	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規			
		ブラインド																							○		新規			
講義室・セミナー室・ゼミ室等																														
第1製図室	A501	製図版	80	1.05×0.75×0.03	5																					○		現有		
		ファイルキャビネット	80	0.4×0.6×0.75	20																					○		現有		
		カラーレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		1200W					○															○		現有	
		モノクロレーザープリンタ	3	0.5×0.6×0.6	50		1500W					○															○		現有	
		実験用ステンレス流し台	1	1.8×0.75×0.8	30														井	○					○		新規	タクト NA-211N(1800×750×800)		
		ノートパソコン	40				4000W					○														○		現有		
		掲示板	2	5.0×1.5																						○		新規		
		ブラインド																								○		新規		
準備室	A502	ブラインド																							○		新規			

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学				
5階																														
	倉庫	A510	ブラインド																						○		新規			
	ゼミ室	A524	会議テーブル	6	1.8×0.5×0.75	5																				○		現有		
			会議テーブル	2	1.5×0.5×0.75	5																				○		現有		
			ホワイトボード	1	3.5×0.05×1.5																						○		新規	
			スクリーン	1	1.8×1.9																						○		現有	スクリーンボックスは事業者設置
			遮光ブラインド																								○		新規	
院生等研究室																														
研究室(1)	A504	事務机	8	1.05×0.75×0.75	5																					○		現有		
		ファイルキャビネット	12	0.4×0.6×0.75	20																						○		現有	
		円卓	1	1×1×0.75	15																						○		現有	
		デスクトップパソコン	6	0.5×0.5×0.5	10		1800W				○																○		現有	
		モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		500W				○																○		現有	
		ノートパソコン	6		3		600W				○																○		現有	
		ブラインド																								○		新規		
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規	
研究室(2)	A505	事務机1	12	1.05×0.75×0.75	15																						○		現有	
		事務机2	8	1.4×0.7×0.75	20																						○		現有	
		ファイルキャビネット	48	0.4×0.6×0.75	20																						○		新規	
		共同テーブル	3	4.2×1.2×0.75	30																						○		現有	
		デスクトップパソコン	12	0.5×0.5×0.5	10		4800W				○																○		現有	
		モノクロレーザープリンタ	4	0.5×0.6×0.6	25		1500W				○																○		現有	
		ノートパソコン	12		3		1200W				○																○		現有	
		ブラインド																								○		新規		
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○		新規	
研究室(3)	A518	事務机1	4	1.05×0.75×0.75	15																						○		現有	
		事務机2	4	1.4×0.7×0.75	20																						○		新規	
		事務机3	1	0.6×0.6×0.75	5																						○		現有	
		共同テーブル	1	2.5×2.5×0.75																							○		現有	
		ファイルキャビネット	16	0.4×0.6×0.75	20																						○		現有	

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード・ ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
5階																														
			スチール書棚1	1	1.8×0.3×2.4	30																				○	現有			
			モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		500W				○															○	現有		
			デスクトップパソコン	4	0.5×0.5×0.5	10		1200W				○															○	現有		
			ノートパソコン	4		3		400W				○															○	現有		
			ブラインド																							○		新規		
実験室																														
実験室(1)	A507	事務机	8	1.05×0.75×0.75	5																						○	現有		
		ファイルキャビネット	12	0.4×0.6×0.75	20																						○	現有		
		円卓	1	1×1×0.75	15																						○	現有		
		デスクトップパソコン	6	0.5×0.5×0.5	10		1800W				○																○	現有		
		モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		500W				○																○	現有		
		ノートパソコン	6		3		600W				○																○	現有		
		ブラインド																								○		新規		
実験室(2)	A509	固定3連式	1	2.908×0.464×2.273	500																						○	現有		
		可動3連式	6	2.908×0.587×2.273	500																						○	現有		
		事務机	8	1.05×0.75×0.75	15																						○	現有		
		デスクトップパソコン	8	0.5×0.5×0.5	10		2400.0				○																	○	現有	
		モノクロレーザープリンタ	2	0.5×0.6×0.6	25		1000W				○																	○	現有	
		ノートパソコン	8		3		800W				○																	○	現有	
		ブラインド																								○		新規		
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規		
実験室(3)	A525	事務机	10	1.05×0.75×0.75	5																						○	現有		
		ファイルキャビネット	20	0.4×0.6×0.75	20																						○	現有		
		円卓	20	1×1×0.75	15																						○	現有		
		スチール棚1	3	3.6×0.3×2.4	90																						○	現有		
		スチール棚2	2	1.25×0.8×2.2	90																						○	現有		
		デスクトップパソコン	20	0.5×0.5×0.5	10		6000W				○																○	現有		
		モノクロレーザープリンタ	3	0.5×0.6×0.6	20		1500W				○																○	現有		
		カラーレーザープリンタ	1	0.6×0.6×1	1		1200W				○																○	現有		

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス	運転時間 (帯)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h						種類	分×回/h h/回 (～)	事業者	大学				
5階																														
			大型カラープリンタ	1	1.2×0.6×0.5	1		600w				○													○	現有				
			ノートパソコン	20		3	2000w				○														○	現有				
			ブラインド																					○	新規					
			洗面化粧台	1	600タイプ												井	○						○	新規					
	資料室(1)	A508	事務机	8	1.05×0.75×0.75	5																				○	現有			
			ファイルキャビネット	12	0.4×0.6×0.75	20																				○	現有			
			スチール棚	2	3.6×0.3×2.4																					○	現有			
			円卓	1	1×1×0.75	15																				○	現有			
			デスクトップパソコン	6	0.5×0.5×0.5	10	1800w			○																○	現有			
			モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25	500w			○																○	現有			
			ノートパソコン	6		3	600w			○																○	現有			
			ブラインド																						○	新規				
	会議室・事務室関係																													
	会議室	A523	会議テーブル1	6	1.8×0.5×0.75	5																				○	現有			
会議テーブル2			2	1.5×0.5×0.75	5																				○	現有				
ホワイトボード			1	3.5×0.05×1.5																					○	現有				
スクリーン			1	1.8×1.9																					○	現有	スクリーンボックスは事業者設置			
遮光ブラインド																								○	新規					
事務室	A513	事務机	1	1.8×0.75×0.75	30																				○	現有				
		パソコンラック	1	0.75×0.75×1.5	10																				○	現有				
		ファイルキャビネット	1	1.2×0.75×2.4	50																				○	現有				
		応接セット	1	2×2×0.5	60																				○	現有				
		ブラインド																						○	新規					
		洗面化粧台	1	600タイプ												井	○								○	新規				
資料室(2)	A512	固定3連式棚	1	2.908×0.464×2.273	500																				○	現有				
		可動3連式棚	6	2.908×0.587×2.273	500																				○	現有				
		ブラインド																						○	新規					
共用スペース																														
	喫煙室	A511																												

備品計画表：工学部 1 号館																													
区分	室 名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間(帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備 考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コン セン ト	実験 盤	手元開閉器		熱酸 7%加 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業 者	大学			
5 階																													
	印刷室	A522	オフセット印刷機	1	1×0.7×1.2	50		1000W				○														○	現有		
			コピー機	2	2×0.8×1.4	90		2000W				○														○	現有		
			ネットワークプリンタ	1	1×0.7×1.2	50		1000W				○														○	現有		
			ブループリント機	1	0.8×0.7×0.4	90		1000W				○														○	現有		
			作業台	2	1.5×0.9×0.75	10																				○	現有		
			ファイルキャビネット	6	0.5×0.75×0.75	10																				○	現有		
			ブラインド																						○	新規			
	便所																												
	リフレッシュホール		掲示板	2	2.5×0.05×1.5															井	○					○	新規	電気コンロ付	
			ミニキッチン	2	1200タイプ																				○	新規			
			ブラインド																					○	新規				
	EPS																												
	廊下																												
	階段室																												

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h/回 (～)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フ-ド ダ'外' ? /h								事業者	大学			
6階																													
教官室（教官研究室）関係																													
教官研究室	A603	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○					○		新規		
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A604	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A605	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A613	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A614	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A615	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A616	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A617	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A619	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A620	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
教官研究室	A621	洗面化粧台	1	600タイプ															井	○						○		新規	
		ブラインド																							○		新規		
院生等研究室																													
研究室(1)	A606	事務机1	10	1.05×0.75×0.75	5																					○	現		
		事務机2	8	1.4×0.7×0.75	5																					○	現		
		ファイルキャビネット	40	0.4×0.6×0.75	20																						○	新	
		共同テーブル	4	4.2×1.2×0.75	30																						○	新	
		デスクトップパソコン	10	0.5×0.5×0.5	10		3000W					○																○	現

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h (～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フット ダ'外' ? /h								事業者	大学				
6階																														
			モノクロレーザープリンタ	2	0.5×0.6×0.6	25		1000w				○														○	現有			
			ノートパソコン	10		3		1000w				○															○	現有		
			洗面化粧台	2	600タイプ															井	○							○	新規	
			ブラインド																								○	新規		
	研究室(3)	A618	事務机1	4	1.05×0.75×0.75	5																						○	現有	
			事務机2	4	1.4×0.7×0.75	5																						○	現有	
			事務机3	1	0.6×0.6×0.75	5																						○	現有	
			共同テーブル	1	2.5×2.5×0.75																							○	新	
			ファイルキャビネット	16	0.4×0.6×0.75	20																						○	現有	
			スチール書棚	2	1.8×0.3×2.4	90																						○	現有	
			モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		500w				○																○	現有	
			デスクトップパソコン	4	0.5×0.5×0.5	10		1200w				○																○	現有	
			ノートパソコン	4		3		400w				○																○	現有	
			ブラインド																								○	新規		
	研究室(2)	A607	事務机	8	1.05×0.75×0.75	5																						○	現有	
			ファイルキャビネット	12	0.4×0.6×0.75	20																						○	現有	
			円卓	1	2×2×0.75	15																						○	現有	
			デスクトップパソコン	6	0.5×0.5×0.5	10		1800w				○																○	現有	
			モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		500w				○																○	現有	
			ノートパソコン	6		3		600w				○																○	現有	
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○	新規	
			ブラインド																								○	新規		
	研究室(4)	A623	事務机	8	1.05×0.75×0.75	5																						○	現有	
			ファイルキャビネット	12	0.4×0.6×0.75	20																						○	現有	
			円卓	1	2×2×0.75	15																						○	現有	
			デスクトップパソコン	6	0.5×0.5×0.5	10		1800w				○																○	現有	
			モノクロレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		500w				○																○	現有	
			ノートパソコン	6		3		600w				○																○	現有	
			洗面化粧台	1	600タイプ															井	○							○	新規	

備品計画表：工学部1号館																															
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備考			
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード 外 ? /h								事業者	大学					
6階																															
			ブラインド																							○		新規			
講義室・セミナー室・ゼミ室等																															
第2製図室	A601	ファイルキャビネット	80	0.4×0.6×0.75	20																						○	現有			
		カラーレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		1200W					○																○	現有		
		モノクロレーザープリンタ	3	0.5×0.6×0.6	50		1500W					○																○	現有		
		実験用ステンレス流し台	1	1.8×0.75×0.8	30																						○	新規	タクト NA-211N(1.8×0.75×0.8)		
		ノートパソコン	40				4000W					○																○	現有		
		掲示板	2	5.0×1.5																								○	新規		
		ホワイトボード	1																									○	新規		
		ブラインド																									○	新規			
工作室	A602	作業机	6	1.8×0.75×0.75	15																							○	現有		
		ファイルキャビネット	12	0.4×0.6×0.75	20																							○	現有		
		スチール棚	1	3.6×0.3×2.4	90																							○	現有		
		洗面化粧台	1	600タイプ															井	○								○	新規		
		ブラインド																									○	新規			
スタジオ	A610	作業机	4	1.8×0.9×0.75	15																							○	現有		
		スチール棚	1	3.6×0.3×2.4	90																							○	現有		
		ブラインド																									○	新規			
演習室	A608	パソコン机	16	1.8×0.7×0.75	10																							○	現有		
		ホワイトボード	1	3.5×0.05×1.5																								○	新規		
		デスクトップPC	30	0.8×0.5×0.5	15		9000W					○																	○	現有	
		モノクロレーザープリンタ	6	0.5×0.6×0.6	15		3000W					○																	○	現有	
		大型カラープリンタ	2	1.2×0.6×0.5	25		2000W					○																	○	現有	
		液晶プロジェクター	2	0.3×0.4×0.1	5		600W					○																	○	現有	
		電動スクリーン	1	2.2×1.8																								○	現有	スクリーンボックスは事業者設置	
		遮光ブラインド																									○	新規			
サーバー室	A609	デスクトップPCサーバ	5	0.8×0.5×0.5	15			1500W				○																○	現有		
		無停電源装置	2	0.2×0.2×0.4	10		2000W					○																○	現有		
		サーバ机	2	1.2×0.75×0.75	20																							○	現有		

備品計画表：工学部1号館																														
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h KW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h h/回(～)	調達者		新規・現有	備考		
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フード ダクト ? /h								事業者	大学				
6階																														
			キャビネット	2	0.9×0.3×2.4	40																				○	現有			
			ブラインド																								○	新規		
	第3製図室	A624	ファイルキャビネット	40	0.4×0.6×0.75	20																					○	現有		
			カラーレーザープリンタ	1	0.5×0.6×0.6	25		1200W				○																○	現有	
			モノクロレーザープリンタ	2	0.5×0.6×0.6	50		1000W				○																○	現有	
			実験用ステンレス流し台	1	1.8×0.75×0.8	30													井	○							○	新規	ダクト NA-211N(1.8×0.75×0.8)	
			ノートパソコン	20				2000W				○																○	現有	
			掲示板	1	5.0×1.5																							○	新規	
			ブラインド																									○	新規	
	共用スペース																													
	喫煙室	A611																												
	暗室	A622	写真用流し台	1	1.2×0.75×0.91	30														井	○						○	新規	ダクト DR-313N(1.2×0.75×0.91)	
			作業机	2	2.4×0.75×0.75	10																					○	新規		
薬品庫			1	0.9×0.3×1.8	40																						○	新規		
スチール棚			1	3.6×0.3×2.4	90																						○	新規		
便所																														
リフレッシュホール		掲示板	2	2.5×0.05×1.5																						○	新規			
		ミニキッチン	2	1200タイプ														井	○							○	新規	電気コンロ付		
		ブラインド																								○	新規			
EPS																														
廊下																														
階段室																														
倉庫	A612	ブラインド																								○	新規			

備品計画表：工学部1号館																													
区分	室名	部屋番号	機器名称	数量	寸法等 W m×D m×H m	単位重量 (kg)	基礎台	電力(W)(VA) (入力)				接続			停電対策	排気		発熱 kcal/h kW	上水 市水又は井水	排水	都市ガス	冷却水	特殊ガス 種類	運転時間 (帯) 分×回/h h/回 (~)	調達者		新規・現有	備考	
								1Φ 100V	1Φ 200V	3Φ 200V	その他	コンセント	実験盤	手元開閉器		熱酸 7%初 溶剤	室 フ-ト タ'外' ? /h								事業者	大学			
R階																													
共用スペース関係																													
	倉庫		ブラインド																						○		新規		
	階段室																												