

## 入札説明書等に関する質問回答書

### < 添付資料5 改修後平面図(案)(改訂) >

	大項目	項目	質問事項	回答
289	共通		共用部で自動販売機、給水クーラー等の設置を計画されている部分があればご指示下さい。	工学部2号館1階にて給水クーラーを1箇所予定しております。
290	共通		床かさ上げ部分の仕様、床荷重、防水、高さ寸法等ご指示下さい。	鋼製床組のうえ合板 + 仕上げとし、荷重は3KN / m <sup>2</sup> とします。C242号室は高さ + 100mm、C243号室は高さ + 350mm、その他はスロープ教室とし、高さ等は事業者の提案とします。
291	理学部1・2号館		理学部1・2号館の床かさ上げの仕様およびかさ上げ高さをご指示下さい。	鋼製床組のうえ合板 + 仕上げとし、荷重は3KN / m <sup>2</sup> とします。C242号室は高さ + 100mm、C243号室は高さ + 350mm、その他はスロープ教室とし、高さ等は事業者の提案とします。
292	工学部2号館2F	AF施工箇所 (資料2、 備品計画表 - 工2-4 固定机、椅子)	工学部2号館の2階の講義室について、OAフロアの仕様となっていますが、スロープ部分にはOAフロアの施工は出来ないと考えますので、この部分は、OAフロアはなしと考えてよろしいでしょうか？また、OAフロアの床と固定机、椅子の要求がありますが、机、椅子を固定するのであれば、OAフロアは不要と考えてよろしいでしょうか。	将来机上にてパソコンが使用できるように、後から配線が簡単にできるOAフロアを考えております。スロープ部分についてOAフロアが不可であればそれに代わる工法の提案をお願いします。また、固定机、椅子の部分についてもOAフロアは必要です。